



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ПРЕДПИСАНИЕ № Б7/144-2335
об устранении нарушений обязательных требований

Белгородская область,
Чернянский р-н,
п.Чернянка, пл.Октябрьская , 6
(место составления)

28.06.2018 г.
(дата составления)
16 час.00 мин.
(время составления)

Мною, старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Фатеевым Николаем Дмитриевичем, согласно Федеральных законов N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят Государственной Думой РФ 11 ноября 2009 года), № 184-ФЗ "О техническом регулировании"(принят Государственной Думой РФ 15.12.2002), № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года, постановления Правительства РФ №401 от 30 июля 2004 года и распоряжения по Верхне–Донскому управлению Ростехнадзора № Б7/144-2335 от 22.05.2018г. проведена плановая выездная проверка деятельности МБУ «КЦСОН Чернянского района» директор Бычкова Татьяна Валентиновна.

(сведения о проверяемой организации (индивидуальном предпринимателе), в том числе наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки) по соблюдению обязательных требований в электроэнергетике.

Дата, время и место проведения проверки: с 10 час. 00 мин. 26 июня до 16 час. 00 мин. 28 июня 2018 г. Белгородская обл., Чернянский р-н, п.Чернянка, пл.Октябрьская , 6

Сведения о результатах проверки:

1. МБУ «КЦСОН Чернянского района» эксплуатирует здания и сооружения учреждения. В период проведения проверки с 26.06.2018 г. по 28.06.2018 г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращения осуществления эксплуатации зданий от МБУ «КЦСОН Чернянского района» не поступало, здания действующие.
2. Объекты МБУ «КЦСОН Чернянского района» оснащены приборами учета используемых электрической и тепловой энергии, воды. Установленные приборы учета введены в эксплуатацию.
3. Утверждена и реализуется программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4. Проведено первое обязательное энергетическое обследование в 2012 году. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов оформлен. В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности размещена информация об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в соответствии с требованиями п.1.1 ст.16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. Выявлено 3 нарушения обязательных требований.

При проведении проверки присутствовали: директор МБУ «КЦСОН Чернянского района» Бычкова Татьяна Валентиновна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. МБУ «КЦСОН Чернянского района» эксплуатирует здания и сооружения учреждения. В период проведения проверки с 26.06.2018 г. по 28.06.2018 г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращения осуществления эксплуатации зданий от МБУ «КЦСОН Чернянского района» не поступало, здания действующие.
2. Объекты МБУ «КЦСОН Чернянского района» оснащены приборами учета используемых электрической и тепловой энергии, воды. Установленные приборы учета введены в эксплуатацию.
3. Утверждена и реализовывается программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4. Проведено первое обязательное энергетическое обследование в 2012 году. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов оформлен. В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности размещена информация об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в соответствии с требованиями п.1.1 ст.16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных документов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| № п.п. | Конкретное описание (суть) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Лица, допустившие нарушения |
|--------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Для эксплуатации электроустановок отсутствует подготовленный электротехнический персонал. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6(далее ПТЭ-ЭП) п.1.2.1 | Директор МБУ «КЦСОН Чернянского района» Бычкова Т. В. |
| 2. | На двери вводного щита отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. | ПТЭЭП п.2.2.20. | Директор МБУ «КЦСОН Чернянского района» Бычкова Т. В. |
| 3. | Отсутствуют протоколы профилактических лабораторных испытаний электрооборудования. | ПТЭЭП п.1.2.2. | Директор МБУ «КЦСОН Чернянского района» Бычкова Т. В. |

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

В ходе проведения проверки для проведения фотографирования было использовано техническое устройство нет

(наименование и модель технического устройства)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № Б7/144-2335 от 28.06.2018г.;
2. Объяснения директора МБУ «КЦСОН Чернянского района» Бычковой Т. В. от 28.06.2018г.

Старший государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора и
надзора за ГТС по Белгородской области
Верхне-Донского управления Ростехнадзора

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБУ «КЦСОН Чернянского района» Бычкова Татьяна Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"28" июня 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Российская Федерация
Белгородская область Чернянский район
начальник отдела муниципальной
« Комплексный центр
социального обслуживания
населения Чернянского района»
«7» 08 2018г. №
309560 р.п. Чернянка пл.Октябрьская,6
тел/факс (47232) 5-58-57, 5-70-90
ИНН 3119008203 КПП 311901001

Заместителю руководителя Верхне-Донского
управления Ростехнадзора
Колодезному Валентину Алексеевичу

Информация о выполнении предписания

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Чернянского района» сообщает что, предписание №Б7/144-2335 от 28.06.2018 года выданное старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Фатеевым Николаем Дмитриевичем, выполнено в полном объеме. Приложение: копия протоколов профилактических лабораторных испытаний электрооборудований; копия договора на техническое обслуживание электрических сетей и электрооборудования.

Директор



Бычкова Т.В

Верхне-Донское управление
Ростехнадзора
308023 г. Белгород
ул. Студенческая, д. 18